

競争入札設計図書等に関する回答書

平成 2 9 年 7 月 1 8 日

福島県立たむら支援学校長 齊藤 恵子

工 事 番 号	第 1 7 - 7 9 9 6 5 - 0 0 0 2 号
工 事 名	たむら支援学校体育館改修工事（電気）
質 問 事 項	
1．照明器具 A の公共施設型番が図面（E-05）では、LSRZAM-17000LM-LJ9 で、工種明細表では LSRZAW-17000LM-LJ9 となっていますが、どちらが正しいでしょうか。 また、公共施設型番が LSRZ となっておりますが、LSR2 ではないでしょうか。	
回 答 事 項	
1．照明器具 A について、図面（E-05）および工種明細表とも LSR2M-20000LM LZ になります。	